



**GMINA MARKOWA**  
37-120 Markowa 1399  
Tel. 17 226 53 52, fax: 17 226 56 57

Markowa, dnia 15.09.2020

ZP.271.5.2020

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów - ETAP V”**

W odpowiedzi na Zapytanie skierowane przez Wykonawcę w dniu 14.09.2020r. na adres e-mail [sekretariat@markowa.pl](mailto:sekretariat@markowa.pl), Gmina Markowa na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

#### **Zapytanie nr 5**

##### **Pytanie nr 1**

Zamawiający w STWIORB - Rozdz. 2 Materiały, 1.7 Armatura pkt 2 zastosował zasuwy wodociągowe o połączeniach kołnierzowych. W przedmiarze robót występują zasuwy kielichowe, krótkie z kielichami wciskowymi. Proszę o precyzyjne określenie, jakie zasuwy należy przyjąć do wyceny oferty w zakresie sieci wodociągowej?

##### **Odpowiedź:**

Zasuwy wodociągowe o połączeniach kołnierzowych należy zastosować, jako element węzła hydrantowego. Zasuwy miękouszczelnione klinowe, krótkie z kielichami wciskowymi dla rur PE należy stosować na sieci wodociągowej w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

##### **Pytanie nr 2**

W opisie pozycji przedmiaru robót nr 10, 30, 128, 129, 153, 154, 179 – występuje montaż trójników równoprzelotowych oraz redukcyjnych. Proszę Zamawiającego o określenie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane w/w trójniki – żeliwo czy polietylen (PE)

##### **Odpowiedź:**


Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno trójników PE jak i z żeliwa sferoidalnego. Zastosowany materiał musi spełniać wymagania w zakresie spójności zastosowanego materiału.

Kształtki żeliwne muszą spełniać wymagania SIWZ: Dostawa armatury w ramach inwestycji musi pochodzić od jednego producenta oraz do wszystkich połączeń skręcanych należy stosować śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.

Kształtki PE muszą spełniać wymagania SIWZ w zakresie materiału: PE 100 SDR 11.

Otrzymują:

1. [https:// www.markowa.biuletyn.net](https://www.markowa.biuletyn.net)
2. Wykonawca wnoszący zapytanie
3. a/a

Z up. WOJTA  
  
mgr Joanna Rupa  
SEKRETARZ GMINY