



GMINA MARKOWA
37-120 Markowa 1399
Tel. 17 226 53 52, fax: 17 226 56 57

Markowa, dnia 17.09.2020

ZP.271.5.2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnawka i Husów - ETAP V”

W odpowiedzi na Zapytanie skierowane przez Wykonawcę w dniu 16.09.2020r. na adres e-mail sekretariat@markowa.pl, Gmina Markowa na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Zapytanie nr 9

Pytanie nr 1

Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono, że znaczna część sieci wodociągowej przebiega po działkach na których występują duże skupiska drzew. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Po czyjej stronie będzie ujęty koszt wycinki drzew na trasie sieci wodociągowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew.

Trasa sieci wodociągowej została zaprojektowana z zachowaniem istniejącego drzewostanu. W sytuacji, gdy w trakcie robót budowlanych wystąpi kolizja z drzewostanem przeprowadzona zostanie analiza możliwości rozwiązania kolizji. Przeprowadzenie wycinki będzie rozwiązaniem ostatecznym.

Koszt wycinki będzie kosztem Wykonawcy.

Pytanie nr 2


Na wybranych odcinkach sieć wodociągowa przebiega w drogach o nawierzchni asfaltowej. W jakim zakresie należy przyjąć odbudowę dróg po wykonaniu sieci wodociągowej? Czy nawierzchnia dróg asfaltowych będzie odtwarzana tylko na szerokości wykopów czy należy odtworzyć nawierzchnię drogi na całej szerokości?

Odpowiedź:

Po wykonaniu sieci wodociągowej drogi mają zostać odtworzone do stanu istniejącego. **Jako zakres odtworzenia należy przyjąć szerokość wykopu.**

Otrzymują:

1. [https:// www.markowa.biuletyn.net](https://www.markowa.biuletyn.net)
2. Wykonawca wnoszący zapytanie
3. a/a

Z up. WÓJTA

mgr Joanna Rypar
SEKRETARZ GMINY