



GMINA MARKOWA

37-120 Markowa, Markowa 1399
e-mail sekretariat@markowa.pl
www.markowa.pl
Tel. 17 226 53 52, Fax 17 226 57 56

ZP.271.1.2022

Markowa, 11 luty 2022 r.

Wyjaśnienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na roboty budowlane dla inwestycji pn. „**Budowa studni głębinowych S-5 i S-6 i rurociągów wody surowej dla miejscowości Tarnawka**”

Gmina Markowa, działając jako Zamawiający, na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) udostępnia treść zapytań oraz wyjaśnienia:

1. Proszę o podanie faktycznej średnicy obudowy studni z polimerobetonu. W przedmiarze podano FI 2000 w projekcie FI 1500.

Ad. 1. Dla planowanej inwestycji należy przyjąć średnicę obudowy studni FI 2000 zgodnie z przedmiarem robót.

Mirosław Mac
/-/
Wójt Gminy Markowa