wieś Tarnawka, gm. Markowa

Skrzyżowania proj. sieci wodociągowej z kanalizacją sanitarną zabezpieczyć rurą ochronną o długości L=3m założoną na wodociągu wg zestawienia poniżej

rura przewodowa	rura ochronna
PE 32x3,0	PE 125x7,4
PE 40x3,7	PE 140x8,3
PE 50x4,6	PE 140x8,3
PE 63x5,8	PE 160x9,5
PE 90x8,2	PE 200x11,9
PE 125x11,8	PE 225x13,4
PE 160x14,6	PE 280x16,6
PE 200x18,4	PE 315x18,7

Pompownia P6 oraz studnie F1, F25, F26, F26' wyniesione do rzędnej 292,00 m n.p.m.

Legenda:

ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

- ø 110 — sieć wodociągowa
- ka 160 — sieć kanalizacji sanitarnej
- eNN — kabel energetyczny ziemny NN
- t — kabel telekomunikacyjny
- gO — sieć gazowa

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- ø 200 i=0,8% L=200 m — Projektowana sieć (odcinek) kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rurociąg grawitacyjny ø 200 PVC-U, długość L=20m, spadek 0,8 %
- PE 90 L=50 m — Projektowana sieć (odcinek) kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej rurociąg tłoczny PE ø 90, długość odcinka L=500m
- YAKY 4x25mm² — Projektowana zasilanie energetyczne przepompowni ścieków kabel energetyczny typ YAKY 4x25mm
- (A5) — Projektowana studzienka kanalizacyjna oznaczenie A, studzienka nr 5
- (P1) — Projektowana sieciowa przepompownia ścieków przepompownia nr 1
- R.O. Stal ø323.9x8,0, L=15m — Projektowana rura ochronna na sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej (R.O. Stal ø 323,9x8,0 lub PE ø 315x18,7, L=15m)
- R.O. dwudz. typ "AROT" ø 110, L=3m — Rura ochronna dwudzielna typ "AROT" przy skrzyżowaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kolidach SN oraz odlowe 100 ,a na NN rury odlowe 75 (110)
- R.O. EE 315 L=3m — Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącą siecią gazową
- Projektowane ogrodzenie przepompowni ścieków oraz studni głębinowych
- Projektowane odwodnienie rurociągu tłocznego
- Projektowane odpowietrzenie rurociągu tłocznego
- PE 110 L=200 m — Projektowany odcinek sieci wodociągowej wodociąg ø 110 PE długość L=200m
- PE 40 L=50 m — Projektowany odcinek przyłącza wodociągowego wodociąg ø 40 PE długość L=20m
- Z ø100 — Zasuwa odcinająca DN 100
- HP 1 — Hydrant p-poż Nr 1
- Projektowane odwodnienie wodociągu
- Projektowane opowietrznie wodociągu
- R1 — Projektowana komora redukcyjna
- SW — Projektowana studnia wodomierzowa
- (S1) — Istniejąca studnia głębinowa
- YKSYFtY 7x2,5mm² — Projektowane kable sterownicze

UKŁAD MAP PROJEKTOWYCH
SKALA 1:1000
MIEJSCOWOŚĆ TARNAWKA

(1) 175.223.023-024				
(2) 175.223.071	(3) 175.223.072			
(4) 175.223.073	(5) 175.223.074	(6) 175.223.083	(7) 175.223.084	
(8) 175.223.121	(9) 175.223.122	(10) 175.223.131	(11) 175.223.132	
	(12) 175.223.124-133			
	(13) 175.223.172-181			
	(14) 175.223.174-188			
	(15) 175.223.222-231			

STAROSTA ŁAŃCUCKI
mgr Dorota PIEŃKO
Łańcut, dnia 14.09.2006

STAROSTWO POWIATOWE W ŁAŃCUCIE
26.10.2006 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH EKO PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Grzegorz Szczepański
37-200 Przeworsk, ul. Grójecka 28
telefax (0-16) 649-02-40
REGON 650156651 NIP 794-101-09-61

"EKO-PROJEKT"
mgr inż. Lucyna Łakomy

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Wiesław Suchy
upr. bud. Nr UA-III/1340/43/93

HENRYK PIENIĄŻEK
INŻYNIER GEODETA
upr. projektowe nr 7/0/96 z 29/12
Dz. U. Nr 8, poz. 46 z 1997 r.
37-200 Przeworsk, ul. Lelewela 4d
tel/fax (0-16) 649-05-50

TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TARNAWKA gm. Markowa		
OBIEKT	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ SIEĆ WODOCIĄGOWA		
TREŚĆ	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Projektował	mgr inż. Lucyna Łakomy	sanit.	
Sprawdził	mgr inż. Krzysztof Niepoń	PDK/0174/PWOS/05 sanit.	
Opracował	mgr inż. Bogdan Jucha	UAN/III/7342/113/98 sanit.	
Projektował	inż. Henryk Pieniążek	28/78 elektr.	

Skala 1:1000 — Nr arch. PB

Kierownik roboty:
inż. Adam Balawejder
upr. geod. nr 4320/86, 4320/06
37-100 Łańcut, ul. Kopernika 7
tel. 0172256446, 0603301075

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH I WYCENY NIERUCHOMOŚCI
inż. Adam Balawejder
ul. Kopernika 7, 37-100 ŁAŃCUT
tel. 0172256446

175.223.124 , 133

Skala 1 : 1000

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Układ współrzędnych – 1965, Poziom odniesienia – Kronsztadt 60

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu na dzień 30.09.2006

Mapę opracowano numerycznie na podstawie wektoryzacji mapy zasadniczej 1:2000 uzupełnionej pomiarem bezpośrednim sytuacji oraz rzeźby.

Łańcut dnia 15.10.2006 — L. Ks. Rob. 15/2006

175.223.122 , 131 / 175.223.172 , 181

Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział – Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
Rejon Eksploatacji Sieci Łańcut
ul. Mickiewicza 10, 37-700 Łańcut
tel. 17 225 09 00, fax 17 225 09 18
NIP 993-02-46-349
KRS 0000043974, REGON 852484171-00049

12.