



GMINA MARKOWA

37-120 Markowa, Markowa 1399
e-mail sekretariat@markowa.pl
www.markowa.pl
Tel. 17 226 53 52, Fax 17 226 57 56

ZP.271.9.2023

Markowa, 18 kwiecień 2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **ZP.271.9.2023** w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP na zadanie pn.: „**Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku warsztatowo-administracyjnego na potrzeby Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Markowej**” w systemie zaprojektuj i wybuduj, prowadzonego przez Gminę Markowa, 37-120 Markowa 1399

WYJAŚNIENIA nr 3

Gmina Markowa informuje, że w dniu 17.04.2023r. w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły do niej następujące wnioski o wyjaśnienie:

1. Proszę o informację, czy projektowana winda ma obsługiwać również poddasze nieużytkowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ oraz PFU projektowana winda ma obsługiwać również poddasze nieużytkowe.

2. Prosimy o określenie punktu wpięcia przyłącza gazowego do istniejącej sieci, zapewniającego zaopatrzenie w gaz kotły oraz kuchnię w remontowanym budynku.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada nieaktualne warunki przyłączenia do sieci gazowej. Jako punkt wpięcia – istniejące przyłącze średniego ciśnienia dn25, zlokalizowanego na działce nr ewid. gr 4220/3 położonej w m. Markowa.

Zgodnie z pkt. 1.2.4.1.3 PFU Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania warunków technicznych włączenia do istniejącej sieci gazowej oraz zaplanować na etapie projektowania przyłącze gazowe i uzgodnić z zakładem gazowniczym opomiarowanie (licznik gazowy, umowa z dostawcą gazu). Lokalizację urządzeń wykonawca ma uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania koncepcji i projektu budowlanego.

Mirosław Mac

/-/

Wójt Gminy Markowa