



POLSKI
ŁĄD

Zadanie inwestycyjne pn.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz** – dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Łąd – Program Inwestycji Strategicznych

ZP.271.1.2024 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz

Markowa, dnia 05.03.2024 r.

ZP.271.01.2024

Dotyczy postępowania pn.: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Husów i Manasterz**

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji warunków zamówienia otrzymane w dniu 04.03.2024 roku Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1 - Kto jest operatorem monitoringu przepompowni w gminie?

Ad. 1 – Operatorem monitoringu jest Miasto i Gmina Jawornik Polski.

Pytanie 2 - Proszę o charakterystykę rur PE100 250mm (czy mają one SDR17)

Ad. 2 – Projektuje się wykonanie rurociągu tłoczego z rur z tworzyw sztucznych. Do budowy należy stosować rury wykonane z polietylenu, z materiału klasy PE100 DN250 SDR 17 (PN10) – o grubość ścianki $d=14.8$ mm dedykowanych do stosowania w kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Rury przeznaczone do budowy sieci tłocznej muszą spełniać warunki do stosowania ich do układania w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, w gruncie kamienistym, metodami tradycyjnymi, wąskowykopowymi i bezwykopowymi.

Rury winny być trwale i czytelnie znakowane napisami rozmieszczonymi na zewnętrznej ściance rury zawierającymi co najmniej:

- nazwę producenta,
- nazwę wyrobu,
- symbol surowca,
- przeznaczenie (woda),
- szereg wymiarowy (SDR, PN),
- wymiar (średnica* grubość ścianki),
- datę produkcji.

Ponadto rura powinna posiadać:

- Certyfikat DIN Certco lub TIV zgodności z PAS1075 lub równoważny,
-

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stanowią integralną część SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SWZ nie wprowadza się zmiany terminu składania ofert. Przedstawione wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówienie.

Aktualny termin składania ofert: **do 14.03.2024 r. godz. 10 00**

Mirosław Mac
/ - /
Wójt Gminy Markowa

Otrzymują:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-655dafbe-cc2c-11ee-875e-a22221c84ba7>
-